

## Hygiene-Gutachten über Klima-Split-Geräte der M-Serie der Fa. Mitsubishi Electric in Ratingen (Kurzfassung\*)

Prüfstelle:	Hygiene Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin Rotthausener Straße 19 49879 Gelsenkirchen
Auftraggeber:	Mitsubishi Electric Europe B.V. Air Conditioning Division Gothaer Straße 8 40880 Ratingen
Prüfgegenstand:	3 Klima-Splitgeräte der M-Serie: - MSZ-A09YV – Wandgerät - SLZ-A09AR – Kassettengerät - MSC – A09WV - Wandgerät (mehrjähriger Betrieb)
Gutachterin:	Dipl.-Ing. S. Horn
Grundlage der Prüfung:	VDI 6022, Blatt 1, 7/1998, Hygienische Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen - Büro- und Versammlungsräume VDI 6022, Blatt 3, Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen - Produktionsbetriebe sowie der DIN 1946, Teil 2, Raumlufttechnik, Gesundheitstechnische Anforderungen

Die Klima-Split-Geräte der M-Serie der Fa. Mitsubishi Electric in Ratingen erfüllen, bei Einsatz baugleicher Komponenten, die hygienischen Anforderungen der VDI Richtlinie 6022, Blatt 1 und 3 sowie der DIN 1946, Teil 2.

Gelsenkirchen, den 28.05.2004

Der Direktor des Instituts  
i.A.

(Priv.-Doz. Dr. G.-J. Tuschewitzki)  
Leiter der Abteilung Wasserhygiene  
und Umweltmikrobiologie

(Dipl.-Ing. S. Horn)  
Abteilung Wasserhygiene  
und Umweltmikrobiologie